

泽州县民政局文件

泽民发〔2024〕4号



泽州县民政局 关于印发《全县民政服务机构消防安全集中 除患攻坚大整治行动方案》的通知

局机关各科室、全县各养老机构：

现将《全县民政服务机构消防安全集中除患攻坚大整治行动方案》印发给你们，请认真抓好落实。



全县民政服务机构消防安全 集中除患攻坚大整治行动方案

为认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神及省、市、县领导同志批示精神，结合中央及省、市、县近期安全生产相关会议部署，按照《全市民政服务机构消防安全集中除患攻坚大整治行动方案》等文件要求，决定从即日起至4月底，在全县民政系统组织开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，现制定如下行动方案。

一、目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个至上”、立足“两个根本”，充分认清当前极其严峻的火灾形势，紧盯重点领域、聚焦关键环节，通过开展集中大排查、大整治、大曝光、大演练、大约谈、大督导“六个集中行动”，全面排查全县各类民政服务机构突出风险隐患，全力防范化解重大安全风险，坚决扭转大火多发连发的被动局面。

二、组织领导

根据《全市民政服务机构消防安全集中除患攻坚大整治行动方案》工作要求，成立全县民政服务机构消防安全集中除患攻坚大整治行动领导小组。

组 长：邢剑虹 党组书记、局长

副组长：王战国 党组成员、副局长

冯交运 党组成员、副局长

续晋红 一级主任科员

靳素青 三级主任科员

成 员： 王志强 综合办公室主任

来光旭 养老服务和儿童福利科科长

樊守忠 低保中心主任

李晋春 救助站站长

王 洁 基政区划科科长

牛 功 慈善和社会事务科科长

领导小组下设办公室，办公室设在局综合办公室，负责起草行动实施方案，收集汇总上报工作情况，完成领导小组交办的其他事项。办公室主任由局综合办公室主任王志强兼任。

三、整治范围

全县养老机构。

四、整治重点

深刻汲取江西新余市“1·24”特别重大火灾事故、河南南阳市“1.19”重大火灾事故教训，集中整治以下重点问题：

（一）违规动火动焊作业

1. 未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。

2. 违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。

3. 动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。
4. 施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。
5. 设置在各类民政服务机构的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施。

(二) 违规用电行为

1. 未按照标准安装并定期检查维护电路和设备。
2. 电气线路未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料。
3. 开关、插座直接安装在易燃可燃材料上。
4. 照明灯具与可燃物未保持安全距离或未采取隔热、散热等。
5. 违规使用取暖等大功率用电设备。
6. 私拉乱接电线。
7. 电动车违规入室。
8. 电动床、电暖气、电动轮椅等设施设备老化。

(三) 安全疏散条件不足

1. 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。
2. 安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。
3. 应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏。
4. 未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、护理员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。

(四) 违规设置防盗网和广告牌

1. 各类民政服务机构在门窗上设置影响逃生和灭火救

援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。

2. 各类民政服务机构户外广告牌审批时未依法依规核对是否影响建筑物公共安全。

(五) 燃气使用及管路敷设不规范

1. 厨房油烟管道长时间未进行清洗。

2. 连接液化气钢瓶与灶具的胶管未使用不锈钢波纹管，或长度超过 2 米。

3. 地下、半地下室使用瓶装液化石油气以及未按要求设置瓶组间，在用气瓶和备用气瓶未分开放置。

4. 私接“三通”接头或穿越墙体、门窗、顶棚和地面。

5. 未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀。

(六) 其他突出问题隐患

1. 电缆井、管道井在每层楼板处未进行严密封堵，电缆井、管道井堆放杂物。

2. 存在影响防火分区、防火分隔完整性的开口部位、孔洞。

3. 建筑外墙设置外装饰面或幕墙时，其空腔部位在每层楼板处采用的防火封堵措施未保持完好有效。

4. 防火卷帘下方放置障碍物。

5. 常闭式防火门未保持常闭。

6. 建筑消防设施或器材损坏停用。

7. 违规使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。

五、整治措施

(一) 集中开展大排查行动。局机关相关科室全面发动机

构自查自改突出风险隐患，机构负责人要开展一次全面自查，并签字确认自查记录(附件 1)存档备查。同时参照《养老机构消防安全管理规定》，对各类民政服务机构开展隐患排查治理。

(二)集中开展大整治行动。局机关相关科室对检查发现的突出风险隐患实行清单化管理，逐一建立隐患问题、整改措施、整改责任“三个清单”(附件 2)。对于机构自身能整改的，要依法督促整改到位；对于难以整改的，要作为攻坚整治对象，明确整改责任及方案，细化整改措施和时限，整改一处、销案一处。

(三)集中开展大曝光行动。局机关相关科室要主动邀请媒体记者参与消防安全集中除患攻坚大整治行动，全过程组织宣传报道，利用媒体平台大力宣传举报投诉渠道，落实相关奖励措施，发动公众举报火灾隐患和消防违法行为。加强典型火灾案例警示教育，提高公众消防安全能力素质。

(四)集中开展大培训大演练行动。局机关相关科室要组织各类民政服务机构开展消防安全大演练活动，着力提升人员初起火灾扑救和疏散逃生能力。

(五)集中开展大约谈行动。对集中除患攻坚大整治行动中工作不认真、协调不到位、调度不及时的一律通报批评。对弄虚作假、搞形式主义、刻意回避隐瞒安全隐患的，一律严肃追责问责。

(六)集中开展大督导行动。成立督导组开展督导检查，其中主要负责人每半月至少开展 1 次督导，真正起到督导效

果。县民政局按照分组安排采取四不两直的形式对各类民政服务机构开展集中除患攻坚大整治行动情况进行督导检查。

六、工作步骤

(一)动员部署(2024年2月5日前)。结合实际细化除患攻坚大整治行动方案,明确整治范围和整治重点,细化任务分工和工作责任,作出专题部署发动。

(二)除患攻坚(2024年3月中旬前)。以养老机构为重点,全面排查各类民政服务机构突出风险隐患,集中开展“六个集中行动”,严格落实整治重点要求,确保整治成效。

(三)提升巩固(2024年4月底前)。各相关科室在整治行动基础上,持续开展排查治理,有效提升全县民政系统本质消防安全水平。

七、工作要求

(一)强化责任意识。各相关科室、各养老机构要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,提高政治站位,树牢责任意识,采取有效措施,认真排查风险隐患,狠抓大整治工作质效,坚决遏制各类火灾事故多发连发势头。

(二)强化统筹推进。各相关科室要针对各类民政服务机构特点,加强对春节期间消防安全形势的分析研判,找准敏感场所、薄弱环节,采取精准有力措施重拳攻坚,全力维护春节期间全县民政系统消防安全形势平稳。

(三)强化信息报送。各相关科室要在2月18日、3月12日前上报自查(排查)表(附件1)、“三清单”(附件2)、整治行动调度表(附件3);3月22日、4月22日前向办公室

上报工作总结。

附件：

1. 全县民政服务机构消防安全集中除患攻坚大整治行动自查(排查)表

2. 全县民政服务机构消防集中除患攻坚大整治行动问题、措施、责任清单

3. 全县民政服务机构消防安全集中除患攻坚大整治行动调度表

附件 1

全县民政服务机构消防安全集中整治行动自查（排查）表

机构名称：

自查（排查）时间：

整治重点问题	自查（排查）重点内容	自查（排查）情况		
		是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）	不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
违规动火动焊作业	未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）	不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）	不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	动火作业未安排专门人员进行现场安全管理	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）	不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）	不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	设置在各类民政服务机构的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）	不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	未按照标准安装并定期检查维护电路和设备	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）	不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	电气线路未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）	不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	开关、插座直接安装在易燃可燃材料上	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）	不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	照明灯具与可燃物未保持安全距离或未采取隔热、散热等	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）	不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	违规使用取暖等大功率用电设备	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）	不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
用电设备使用不规范				

	私拉乱接电线	是 ()	否 ()	不涉及 ()
	电动车违规入室	是 ()	否 ()	不涉及 ()
	电动床、电暖气、电动轮椅等设施设备老化	是 ()	否 ()	不涉及 ()
	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道	是 ()	否 ()	不涉及 ()
	安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够	是 ()	否 ()	不涉及 ()
安全疏散条件不足	应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏	是 ()	否 ()	不涉及 ()
	未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、护理员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能	是 ()	否 ()	不涉及 ()
	各类民政服务机构在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物	是 ()	否 ()	不涉及 ()
违规设置防盗网和 广告牌	各类民政服务机构户外广告牌审批时未依法依规核对是否影响建筑物公共安全	是 ()	否 ()	不涉及 ()
	厨房油烟管道长时间未进行清洗			
燃气使用及管路敷 设不规范	连接液化气钢瓶与灶具的胶管未使用不锈钢波纹管，或长度超过2米	是 ()	否 ()	不涉及 ()
	地下、半地下室使用瓶装液化石油气以及未按要求设置瓶组间，在用气瓶和备用气瓶未分开放置	是 ()	否 ()	不涉及 ()
	私接“三通”接头或穿越墙体、门窗、顶棚和地面	是 ()	否 ()	不涉及 ()
	未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀	是 ()	否 ()	不涉及 ()
其他突出问题隐患	是 ()	否 ()	不涉及 ()	

其他突出问题隐患	放杂物 存在影响防火分区、防火分隔完整性的开口部位、孔洞 建筑外墙设置外装饰面或幕墙时，其空腔部位在每层楼板处采用的 防火封堵措施未保持完好有效 防火卷帘下方放置障碍物 常闭式防火门未保持常闭 建筑消防设施或器材损坏停用 违规使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建	是() 是() 是() 是() 是() 是()	否() 否() 否() 否() 否() 否()	不涉及() 不涉及() 不涉及() 不涉及() 不涉及() 不涉及()
以上重点整治问题 具体情形描述				
发生的其他隐患问 题具体情形描述				
机构自查人员(签 字):	机构主要负责人(签字):			
排查单位名称:	排查人员(签字):			

泽州县民政局

2024年2月4日印发
