

泽州县行政审批服务管理局

建设工程消防验收备案抽查结果通知书

泽审消竣查字〔2021〕第 003 号

泽州浦发村镇银行股份有限公司：

根据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第 51 号令）的相关规定要求，你单位向我局申报竣工验收消防备案的泽州浦发村镇银行巴公支行室内消防专项改造建设工程项目受理凭证编号：泽审消竣备字〔2021〕第 005 号，经随机抽取，被确定为检查对象。经检查，该工程符合建设工程消防验收有关规定（此结论仅对当日检查所涉及建筑及设施情况负责）。

一、该工程位于晋城市泽州县巴公镇。建设工程类别为改建，该工程建筑层数为地上二层、地下一层，建筑高度 7.35 米，建筑面积 530.61 平方米，建筑结构为框架，建筑耐火等级为二级；设置有室内消火栓系统、火灾自动报警系统、干粉灭火器、应急照明及疏散指示标志，安全疏散符合规范要求。

二、本检查意见仅对此次消防备案检查负责，投入使用后，你单位应加强建筑消防设施日常维护保养，确保消防设



设施设备完好有效。

三、该工程如需扩建，改建（含室内外装修，建筑保温变更或更改用途），应当根据工程实际情况依法向主管部门申请建设工程消防设计审查和验收或建设工程竣工验收消防备案。

泽州县行政审批服务管理局



二零二一年四月二十八日

建设单位签收：

年 月 日

此页双面打印，一式肆份，一份交县住建局消防科，一份交县消防大队，一份交建设单位，一份存档。



扫描全能王 创建