

# 山西省建设工程消防验收备案/不予备案凭证

泽审消验备字〔2025〕第 0017 号

山西铭鼎机电工程有限公司：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2025 年 8 月 4 日向我局申请大箕镇左匠村仓储及组装车间建设投资项目\_\_建设工程（地址：山西省晋城市泽州县大箕镇左匠村）消防验收备案，并提交了下列材料：

- 1. 建设工程消防验收备案申请表；
- 2. 工程竣工验收报告；
- 3. 涉及消防的建设工程竣工图纸；

备案材料齐全，准予备案。

该工程未被确定为检查对象。

该工程被确定为检查对象，我单位将在十五个工作日内进行检查，请做好准备。

存在以下情形，不予备案：1. 依法不应申请消防验收备案；2. 提交的上列第\_\_\_项材料不符合相关要求；3. 申请材料不齐全，需要补正上列第\_\_\_项材料。逾期不备案的，主管部门将依法予以处罚并确定该工程为检查对象；如已投入使用，你单位应当将该工程停止使用。

注：经依法进行消防验收备案的建设工程，如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）的，应当依法申请消防设计审查、验收。

附件：建设工程基本情况

（主管部门印章）

2025 年 08 月 04 日

## 附件

# 大箕镇左匠村仓储及组装车间建设投资项目建设工程基本情况

建筑名称	结构类型	使用性质	耐火等级		层数		高度(m)	长度(m)	占地面积(m <sup>2</sup> )	建筑面积(m <sup>2</sup> )	
			地上	地下	地上	地下				地上	地下
综合办公楼	框架结构	办公楼	二级	二级	3	1	11.40	25	171.90	515.70	171.90
仓储用房	钢结构	仓库	二级	/	1	0	9.80	51.73	1202.00	1202.00	0.00
消防设施及其他	<input type="checkbox"/> 室内消火栓系统 <input type="checkbox"/> 室外消火栓系统 <input type="checkbox"/> 火灾自动报警系统 <input type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统 <input type="checkbox"/> 气体灭火系统 <input type="checkbox"/> 泡沫灭火系统 <input type="checkbox"/> 其他灭火系统 <input type="checkbox"/> 疏散指示标志 <input type="checkbox"/> 消防应急照明 <input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统 <input type="checkbox"/> 消防电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 灭火器 <input type="checkbox"/> 其他										
其他需要说明的情况	共两个单体建筑  综合办公楼：地下一层，地上三层，框架结构  仓储用房：地上一层，门式钢架结构										

备注：本凭证双面打印，一式两份，一份交建设单位，一份存档。